








CASA DA MULHER  
COBERTURA – SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO ESC. 1:50

- LEGENDAS:
- BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 7/8"x1/8", EM SUPORTE GUIA.
  - CABO DE ATERRAMENTO EM COBRE NÚ (CORDOALHA) #50,0mm<sup>2</sup>, ENTERRADO NO SOLO, A 50 cm DE PROFUNDIDADE, OBRIGATORIAMENTE COMPOSTO POR 7 FIOS.
  - SOLDA EXOTÉRMICA PARA CONEXÃO ENTRE MALHA DE ATERRAMENTO E DERIVAÇÕES.
  - DESCIDA COM BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 7/8"x1/8", FIXADA NA PAREDE.
  - MUDANÇA DE NÍVEL.
  - BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE POTENCIAIS, EM CAIXA METÁLICA.
  - TERMINAL AÉREO COMPOSTO POR ALUMÍNIO, ALTURA DE 0,60m, PARA FIXAÇÃO EM TELHA.



FORNE / DADOS DE BASE  
CASA DA JUVENTUDE

CDHU  
ENG. FERNANDO AREVALLO LLATA SUPERINTENDENTE DE PROJETOS  
ARQ. ANA MARIA ANTUNES COELHO GERENTE  
ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE LÍDER  
ARQ. ALBERTO BUNDUKI GESTOR

APOIO CDHU  
ENG. TIAGO FARIA ROSSINI AUTOR DO PROJETO

- LEGENDA / NOTAS
- NOTAS DE PROJETO:
- 1- ESTE PROJETO CONTEMPLA A DISTRIBUIÇÃO DO SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SENDO ESTE SISTEMA DE NÍVEL 2 DE PROTEÇÃO;
  - 2- O SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO SERÁ REALIZADO POR CAPTORES INSTALADOS SOBRE AS TELHAS E POR BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, CONFORME IDENTIFICADO NO PROJETO;
  - 3- AS TELHAS SERÃO UTILIZADAS COMO ELEMENTOS NATURAIS DA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SENDO RESPONSÁVEIS PELA DISSIPACÃO DA CORRENTE E CONDUZINDO PARA O SUBSISTEMA DE DESCIDAS;
  - 4- OS PILARES METÁLICOS SERÃO UTILIZADOS COMO DESCIDAS NATURAIS DO SPDA;
  - 5- PARA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VER MEMORIAL DESCRITIVO QUE ACOMPANHA ESTE PROJETO;
  - 6- PARA A EDIFICAÇÃO SERÁ CONSIDERADA A PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DE NÍVEL 2.

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	N	DATA	RUBRICA

**CDHU** Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano  
Rua Boa Vista, 170 - São Paulo - Tel: 2505.2000 - CNU 47.865.597/0001-09

CONTRATO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROJETO  
CASA DA MULHER

ENDEREÇO / MUNICÍPIO

DISCIPLINA | ÁREA | FOLHA  
**ELÉTRICA** | ELE | 03/05

ASSUNTO  
COBERTURA  
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

ESCALA GRÁFICA | ESCALA NOMINAL | DATA  
1:50 | AGO/2021

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CODIGO CDHU EMPREENDIMENTO  
Projeto: \_\_\_\_\_ Região: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ Venda: \_\_\_\_\_ Data de Projeto: \_\_\_\_\_